



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**Главное управление МЧС России по Калининградской области**

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, д. 31, телефон: (4012) 52-91-01,  
электронный адрес: mchs39@mail.ru, сайт: 39.mchs.gov.ru

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, д.31, телефон: (4012) 52-92-01,  
электронный адрес: ugpn@yandex.ru

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ленинградского района  
городского округа «Город Калининград»**

236016, г. Калининград, ул.1812 года, д.59; тел. (4012)52-94-80, E-Mail: lenogpn@mail.ru

**Предписание № 77/1/1**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда лицей 35 им. Буткова В.В. (МАОУ лицей 35 им. Буткова В.В.; ИНН 3906039355); юридический адрес: 236006, г. Калининград, ул. Маршала Баграмяна, 34

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

На основании распоряжения начальника ОНД и ПР Ленинградского района городского округа «Город Калининград» УНД и ПР ГУ МЧС России по Калининградской области – главного государственного инспектора Ленинградского района городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору Яшина С.В. от 26.07.2018 №77

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее – при наличии), должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 07 августа по 31 августа 2018 года Кошкиным Александром Николаевичем, заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ленинградского района городского округа «Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – заместителем главного государственного инспектора Ленинградского района городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору, проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты – здания лицея по адресу: г. Калининград, ул. Маршала Баграмяна, 34

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Шуйской Татьяной Валерьевной – и.о. директора МАОУ лицей 35 им. Буткова В.В.;

Гладченко Олегом Анатольевичем – директором МАОУ лицей 35 им. Буткова В.В.; Дударевой Еленой Ивановной – заведующей хозяйством (ответственной за пожарную безопасность)

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	Не предусмотрен выход на кровлю с лестничных клеток непосредственно или через чердак, либо по лестницам 3-го типа или по наружным пожарным лестницам	п.7.2 . п.7.3. СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утверждены Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288)	До 01.03.2019 года
2.	В местах перепада высот кровли здания свыше 1м отсутствуют пожарные лестницы типа П1	п.7.10. СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утверждены Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288)	До 01.03.2019 года
3.	Коридор 3 этажа здания (который образуют объединенные помещения №18, 18а, 21, 27 а, 27, 23 по плану БТИ), длиной более 60 м не разделен противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м	ст. 89 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.4.3.3. СП 1.13130.2009 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №171).	До 01.03.2019 года
4.	Коридор 2 этажа здания (который образуют объединенные помещения №21, 21а, 24, 24 б, 58а, 58, 55 по плану БТИ), длиной более 60 м не разделен противопожарными перегородками 2-го типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м	ст. 89 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п.4.3.3. СП 1.13130.2009 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №171).	До 01.03.2019 года
5.	На материал, применённый для покрытия пола спортивного зала (помещение №25 по плану БТИ), отсутствует документ (сертификат) в области пожарной безопасности, подтверждающий его характеристики по пожарной опасности не ниже, чем КМ 2	ст. 89, ст. 134, ч.1, ч.2, ч.3, ч.6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ.	До 01.03.2019 года
6.	На материал, применённый для покрытия пола спортивного зала (помещение №54 по плану БТИ), отсутствует документ (сертификат) в области пожарной безопасности,	ст. 89, ст. 134, ч.1, ч.2, ч.3, ч.6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ.	До 01.03.2019 года

	подтверждающий его характеристики по пожарной опасности не ниже, чем КМ 2			
7.	Пищеблок (помещения кухни и столовой №35,36,37, 38,18,19,21,22,23,24,25,26,28,27, 33,34,30,29,31 по плану БТИ), расположенный на 1 этаже здания не отделен от коридоров (помещения №39,40,85,98) стенами не ниже 2-го типа (перегородками 1-го типа) с заполнением проемов в них дверями 2-го типа (а именно, с пределом огнестойкости не ниже EI 30)	п.5.6.4 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утверждены Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288)	До 01.03.2019 года	
8.	В столовой, расположенной на 1 этаже здания и предназначенной для одновременного пребывания более 50 человек, имеющиеся эвакуационные выходы расположены не рассредоточено	п.4.2.1., п.4.2.4 СП 1.13130.2009 «Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утверждены Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №171), ст. 89 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ	До 01.03.2019 года	
9.	На материал (на краску), примененный для отделки стен всех лестничных клеток здания отсутствует документ (сертификат) в области пожарной безопасности, подтверждающий его характеристики по пожарной опасности не ниже, чем КМ 0	ст. 89, ст. 134, ч.1, ч.2, ч.3, ч.6 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ.	До 01.03.2019 года	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 №123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и

нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Заместитель начальника ОНДиПРЦентрального района  
ГО «Город Калининград» УНДиПР ГУ МЧС России  
по Калининградской области –заместитель  
главного государственного инспектора Ленинградского района  
ГО «Город Калининград» по пожарному надзору  
капитан внутренней службы  
Кошкин Александр Николаевич

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)



(по  
дпись)

«31» августа 2018 года

### **Предписание для исполнения получил(а):**

Гладченко Олег Анатольевич – директор МАОУ лицей 35 им. Буткова В.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность  
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного  
представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,  
его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении  
проверки)

(подпись)

«31» августа 2018 года