



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Калининградской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального учреждения)

236029, г. Калининград, ул. Озёрная, д. 31, телефон: (4012) 52-91-01,

E-Mail: mail@39.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д. 35, телефон: (4012) 52-93-37,

E-Mail: und@39.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городскому округу «Город Калининград»**

(наименование органа государственного пожарного надзора)

236016, г. Калининград, ул. 1812 года, д. 59, телефон (4012) 52-94-80,

E-Mail: ond@39.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ №№ 521/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание
1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальному автономному общеобразовательному учреждению города Калининграда лицей 35 им. Буткова В.В. ИНН 3906039355, юридический адрес: 236006, Калининградская область, г. Калининград, ул. Маршала Баграмяна, д. 34

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении инспекционного визита № 521 от 05.09.2022 г. в период с 10 часов 00 минут «05» сентября 2022 года по 16 часов 00 минут «05» сентября 2022 года

1) Кошкиным Александром Николаевичем – заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу «Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – заместителем главного государственного инспектора городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору.

2) Гаврилиной Дарьей Геннадьевной – начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу «Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – государственным инспектором городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору.

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведен внеплановый инспекционный визит здания школы, расположенного по адресу: г. Калининград, ул. Маршала Баграмяна, д. 34

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90

Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	В помещении актового зала применён декоративно-отделочный материал для отделки пола и материал каркаса подвесного потолка с неустановленным классом опасности (не представлены документы, содержащие информацию о показателях пожарной опасности не выше требуемых)	ч.ч. 1, 5, 6 ст. 134 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ	01.02.2023 г.	
2.	Размещаемые в здании помещения производственного и складского назначения (ремонтные мастерские, лаборатории, кладовые различного назначения), подлежат категорированию по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130. (пом. №66 в соотв. с планом 1-го этажа)	ст. 26 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (утверждены Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288)	01.02.2023 г.	
3.	Не обеспечено наличие в помещении пожарного поста (диспетчерской) инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта защиты	п. 56 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.02.2023 г.	
4.	В месте установки приемно-контрольных приборов пожарных не размещена информация с перечнем помещений, защищаемых установками	п. 10 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479)	01.02.2023 г.	

	противопожарной защиты, с указанием линии связи пожарной сигнализации			
5.	Подвальное помещение используется для организации тира для стрельбы из лука	п. 8 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479	01.02.2023 г.	
6.	Конструктивное исполнение эвакуационных путей через крыльцо, ведущее из помещения библиотеки и крыльцо, ведущее из помещения пищеблока не обеспечивает безопасную эвакуацию людей при пожаре	ч.ч. 1, 2 ст. 53 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ	01.02.2023 г.	
7.	При высоте лестниц более 45 см. крыльца, ведущего из помещения библиотеки и крыльца, ведущего из помещения пищеблока не предусмотрены ограждения высотой не менее 1,2 м.	ст. 53 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (утвержден Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194 (далее - СП 1.13130.2020)	01.02.2023 г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор О.В. Терещенко О.В.
 (должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

«05» сентября 2022 год

[Подпись]
 (подпись)

Колкин Александр Николаевич – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу «Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – заместитель главного государственного инспектора городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

«05» сентября 2022 год

Гаврилина Дарья Геннадьевна – начальник отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городскому округу «Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области – государственный инспектор городского округа «Город Калининград» по пожарному надзору.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

«05» сентября 2022 год

