



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Калининградской области

ПРЕДПИСАНИЕ № 1336
об устранении выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований

«29» октября 2019 года

Управление Роспотребнадзора
по Калининградской области
(место вынесения)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Калининградской области Боруновой Маргаритой Александровной.
(должность, фамилия, имя, отчество должностного лица)

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области на основании распоряжения руководителя Управления Роспотребнадзора по Калининградской области № 1304 от 25.09.2019 проведено плановое контрольно-надзорное мероприятие в отношении муниципального автономного общеобразовательного учреждения города Калининграда лицея №35 им. Буткова В.В. (МАОУ лицей №35 им. Буткова В.В.) по адресу: г. Калининград, ул. Маршала Баграмяна, д.34.

1) наименование юридического лица, ведомственная принадлежность, адрес места нахождения (Ф.И.О. должностного лица единоличного исполнительного органа юридического лица); 2) Ф.И.О. должностного (физического) лица, место работы, домашний адрес; 3) Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес; перечислить рассмотренные документы с указанием их реквизитов)

Выявлены нарушения санитарного законодательства и (или) условия, создающие угрозу возникновения, распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей:

При осуществлении плановой выездной проверки выявлены нарушения обязательных требований:

17.10.2019 при проведении осмотра территории, помещений МАОУ лицея №35 им Буткова В.В. установлено:

- на дорожках вокруг здания местами нарушена целостность асфальтового покрытия, имеются дефекты, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в части требований к территории;
- потолки кабинетов №№104,372, туалета для девочек на 3-м этаже местами не гладкие, имеют отслоения штукатурки, разводы от протекания; стены в кабинетах №№109,236,237 оклеены бумажными обоями, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в части требований к потолкам и стенам помещений, что подтверждается фотоматериалами;
- дощатое покрытие полов в спортивном зале местами имеет щели, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в части требований к полам, что подтверждается фотоматериалами;
- 229 учащихся начальных классов из 310 обеспечены рабочими местами за учебными партами не в соответствии с их ростом, тем самым не обеспечено соблюдение требований п.п. 5.1.,5.3. таблицы 1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части требований к обеспечению учащихся учебной мебелью в соответствии с их ростом, что

подтверждается экспертным заключением от 17.10.2019 № М.3122.942.К.П.14 по результатам измерений ученической мебели на соответствие ростовым данным акт от 08.10.2019 №А.419.942.К.П.14 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области»;

- в кабинетах №373 (3 «В»,1 «А»), №382 (2 «Б»,4 «К»), №384 (4 «Н»), №385 (2 «А») самое удаленное от окон место занятий находится на расстоянии более 600 см, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части требований к соблюдению размеров проходов и расстояния в сантиметрах, что подтверждается заключением эксперта по оценке соответствия параметров ученической мебели и условий рассаживания детей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» от 17.10.2019 № М.3122.942.К.П.14, акт от 08.10.2019 №А.419.942.К.П.14;

- учащимся 2 «Б»,3 «Б», и 3 «В» классов организован нулевой урок, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 10.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части: «Проведение нулевых уроков не допускается», что подтверждается заключением эксперта по гигиенической оценке режима обучения школьников, расписания учебных занятий от 15.10.2019 № М.3093.942.К.П.14;

-максимально допустимая недельная нагрузка в 4-х классах более 23 академических часов, в 6 «И» - более 30 академических часов, в 8 «Ю» - более 33 академических часов, в 7-х - более 32 академических часов, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 10.5. таблица 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части требований к максимальному объему недельной аудиторной нагрузки, что подтверждается заключением эксперта по гигиенической оценке режима обучения школьников, расписания учебных занятий от 15.10.2019 № М.3093.942.К.П.14;

- продолжительность перемен между уроками 2-й смены после 4 и 5 урока составляет 5 минут, при норме не менее 10 минут, тем самым не обеспечено соблюдение требований п. 10.12. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части требований к продолжительности перемен между уроками, что подтверждается заключением эксперта по гигиенической оценке режима обучения школьников, расписания учебных занятий от 15.10.2019 № М.3093.942.К.П.14;

28.10.2019 по результатам проверки медицинских книжек персонала:

не представлены данные иммунизации:

- против кори: Корсакова С.В.;Фуртатова В.В. (11.09.1979, 04.03.1982 не заверены печатью), Красноперова Ю.В., Мынза Е.Е.; Кулева М.Ю. (нарушена схема вакцинации против кори 01.06.1985, 23.02.1989);

- корь однократно: Кармилавичюс А.С.; Морозова Т.В.; Шлома Е.А. (не заверены печатью); Василенко А.Ю.; Новицкая М.О.; Кондратова М.Н. (22.02.2018); Семенихина Н.Ю. (22.03.1988); Баринаева В.А.; Маслова Ю.В. (26.04.2010); Харитоновна Ю.Ф.(15.11.2007, в том числе не заверена печатью); Гноевая И.Ю.(17.02.1977, в том числе не заверена печатью); Афанасова Л.В.(21.05.2019, в том числе не заверена печатью); Иванчикова И.Г (29.05.2019, в том числе не заверена печатью); Шуйская Т.В. (26.06.2006, в том числе не заверена печатью)

- вирусный гепатит В: Новицкая М.О. (не заверена печатью); Красноперова Ю.В. (нет отметки о V1, V2); Маслова Ю.В. (нет отметки о V1, V2), что является несоблюдением п.11.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в части прохождения всеми работниками общеобразовательных организаций предварительных и периодических медицинских осмотров и наличия прививок в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок; Приказа Минздрава России от 21.03.2014 №125н (в ред. Приказов Минздрава России от 16.06.2016 №370н, от 13.04.2017 №175н) «Об утверждении

национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям», что подтверждается копиями медицинских книжек;

По результатам исследований, замеров:

- по результатам исследований параметров искусственного освещения в учебных кабинетах №№236,385 уровни искусственной освещённости занижены на 7-57лк, коэффициент пульсации завышен в учебных кабинетах №№ 236,238,385 на 24-38%, тем самым не обеспечено соблюдение требований п.п.7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», в части требований к искусственной освещённости, таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещённому освещению жилых и общественных зданий», в части требований к обеспечению параметров искусственной освещённости в помещениях общеобразовательных учреждений, что подтверждается заключением эксперта ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калининградской области» к протоколу №39888 от 09.10.2019;

- измеренные уровни излучения по электрической составляющей в диапазоне частот 5 Гц – 2 кГц в кабинете № 236 (информатики) превышают предельно допустимый уровень на одном рабочем месте в 4,5 раза, тем самым нарушены требования приложения 2, таблицы 1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» в части: «напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц временные допустимые уровни электромагнитного поля 25 В/м» (протокол измерений от 09.10.2019 №39889);

тем самым нарушены и требования п. 1 ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части осуществления мер по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства; ст. 35 Федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в части проведения профилактических прививок.

(описание события нарушения требований законодательства с указанием норм, которые нарушены со ссылками на пункты и статьи законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации)

С целью устранения выявленных нарушений и (или) предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей,

(нужное подчеркнуть)

в соответствии с полномочиями, определенными ст. 11, ст. 44, ст. 50, ст. 51 Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», **предписываю:** муниципальному автономному общеобразовательному учреждению города Калининграда лицей №35 им Буткова В.В. (директор МАОУ лицей № 35 им Буткова В.В., Гладченко Олег Анатольевич) по адресу: г. Калининград, ул. Маршала Баграмяна, д.34., ОГРН 1023901012486, ИНН 3906039355, дата регистрации 15.09.1998г.

(наименование и место нахождения (адрес) юридического лица с указанием Ф.И.О. единичного исполнительного органа; Ф.И.О. (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, адрес места жительства; Ф.И.О. граждан России, лиц, не имеющих гражданства, и иностранных граждан, место их жительства и работы, домашний адрес)

Устранить нарушения до 20.08.2020:

1. п. 3.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в части требований к территории;
2. п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в части требований к потолкам и стенам помещений;

3. п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в части требований к полам;
4. п.п. 5.1.,5.3. таблицы 1 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» в части требований к обеспечению учащихся учебной мебелью в соответствии с их ростом;
5. п. 5.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части требований к соблюдению размеров проходов и расстояния в сантиметрах;
6. п. 10.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части: «Проведение нулевых уроков не допускается»;
7. п. 10.5. таблица 3 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части требований к максимальному объему недельной аудиторной нагрузки;
8. п. 10.12. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в части требований к продолжительности перемен между уроками;
9. п.11.8. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», в части прохождения всеми работниками общеобразовательных организаций предварительных и периодических медицинских осмотров и наличия прививок в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок;
10. п.п.7.2.4. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях», в части требований к искусственной освещенности, таблицы 2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», в части требований к обеспечению параметров искусственной освещенности в помещениях общеобразовательных учреждений;
11. приложения 2, таблицы 1 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» в части: «напряженность электрического поля в диапазоне частот 5 Гц - 2 кГц временные допустимые уровни электромагнитного поля 25 В/м».

Кроме того,

12. В 7-ми дневный срок после истечения сроков выполнения предписания представить по каждому пункту информацию об исполнении предписания с одновременным представлением следующих документированных сведений: заверенные надлежащим образом копии медицинских книжек, актов выполненных работ, накладных, протоколов лабораторных исследований, приказов по устранению выявленных нарушений, фотографии и др.).

(перечень документированной информации, подлежащей представлению, в качестве подтверждения выполнения требований предписания (акты выполненных работ, протоколы лабораторных исследований и др.)

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном законом для обжалования ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, должностных лиц.

Предписание вступает в силу с момента вручения.

Кроме того, в соответствии с п.71 приказа Роспотребнадзора от 16.07.2012г. № 764"Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей, правил продажи отдельных видов товаров" (зарегистрированного в Минюсте РФ 04 сентября 2012 г. N 25357) Управление Роспотребнадзора разъясняет, что должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, принимает меры по контролю за устранением выявленных нарушений и с этой целью организует проведение внеплановой проверки на основании истечения срока исполнения лицами, подлежащими проверке, ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.


В случае если при проведении внеплановой проверки установлено, что в установленный срок законное предписание должностного лица Роспотребнадзора об устранении нарушений не выполнено, должностное лицо Роспотребнадзора, которое проводит внеплановую проверку:

1) возбуждает производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

2) дает предписание об устранении нарушений, которые не были устранены в назначенный срок с установлением срока для устранения указанных нарушений.

Главный специалист –эксперт отдела
санитарного надзора
Управления Роспотребнадзора по
Калининградской области

*(должность лица, уполномоченного осуществлять
госсанэпиднадзор)*


(подпись)

Борунова М.А.

(фамилия, имя, отчество)

Предписание получил «29» октября 2019 года:
Директор МАОУ лицея № 35 им Буткова
В.В.

(законный представитель юр. лица; ИП)



(подпись)

Гладченко О.А.